

一般高圧ガス販売施設の自主検査票

(令和 年 月 日)

実施)

販売所名称・電話	Tel		
販売所所在地			
販売主任者氏名		販売主任者免状	
検査者 職・氏名			
販売するガス名			可燃性・毒性・酸素・その他
容器置場面積	m × m = m ²	障壁	有・無
置場距離	l 1 : m	l 2 : m	l 3 : m l 4 : m

1 施設等の基準 (注) ガスの種類は①可燃性②毒性③酸素④その他

一般則 第6条	ガスの種類				検 査 内 容	適 否	不備の場合 とった措置
	①	②	③	④			
第1項 42号イ	*	*	*	*	容器置場の明示及び警戒標の掲示		
ハ	*	*	*	*	置場距離第1種 m、第2種 m		
チ	*	*			特殊高圧ガス、アンモニア、塩素等の除害措置		
ヌ		*	*		粉末消火器 (ガス10 tにつきB-10 1個) 最低3個		
第2項 8号イ	*	*	*	*	充填容器、残ガス容器の区分		
ロ	*	*	*		ガス区分ごとに置場区分がされている		
ハ	*	*	*	*	作業に不必要な物を置いていないか		
ニ	*	*	*		周囲2 m以内の火気、引火物、発火物		
ホ	*	*	*	*	充填容器は常に40度以下に保てるか		
ヘ	*	*	*	*	転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置		
ト	*				容器置場の照明は防爆型のものか		
第23条 第1項	*	*	*	*	設備距離の確保 (配管が接続されたもの)		

2 帳簿等

一般則 第95条 第3項	*	*	*	*	高圧ガス授受記録簿 記載日から2年 保存 販売先周知記録簿 記載日から2年保 存		
法27条	*	*	*	*	従業員の保安教育 年 月 日実 施		
	*	*	*	*	前回自主検査 年 月 日実 施		

3 移動（バラ積車両で④他、①③3,000kg、②1,000kg以下を輸送する場合）（特殊高圧ガスを除く）

第50条 1号	*	*	*	*	車両の見やすい箇所に警戒標の掲示		
4号	*	*	*	*	転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置		
5号	*	*	*	*	消防法危険物等との混載禁止措置		
7号		*			充填容器等に木杵、パッキンを施しているか		
8号	*		*		消火設備、資材工具等の携行		
9号		*			資材工具、保護具、薬剤の携行		
10号	*	*			アルシ、セリ化水素移動車の除害措置		
第49条 21号	*	*	*		災害防止の注意書の交付及び携帯		