

一般高圧ガス貯蔵施設の自主検査票 （令和 年 月 日実施）

貯蔵所名称・電話	TEL		
貯蔵所所在地			
保安の責任者氏名			
検査者 職・氏名			
貯蔵するガス名			可燃性・毒性・酸素・その他
貯 槽	t × 基	容 器	kg × 本 計 t
設備距離	L 1 : m L 2 : m、L 3 : m、L 4 : m、L 5 : m、L 6 : m		
置場距離	l 1 : m l 2 : m l 3 : m l 4 : m		

1 容器による貯蔵 【一般則第23条】（注）ガスの種類は①可燃性②毒性③酸素④その他

一般則 第6条	ガスの種類				検 査 内 容	適 否	不備の場合 とった措置
	①	②	③	④			
第1項 42号イ	*	*	*	*	容器置場の明示及び警戒標の掲示		
ハ	*	*	*	*	置場距離第1種 m、第2種 m		
チ	*	*			特殊高圧ガス、アンモニア、塩素等の除害措置		
ヌ		*	*		粉末消火器（ガス10 tにつきB-10 1個） 最低3個		
第23条 第1項	*	*	*	*	設備距離の確保（配管が接続されたもの）		

2 貯槽による貯蔵【一般則第22条】（地下埋設貯槽を除く）

一般則 第6条	ガスの種類				検 査 内 容	適 否	不備の場合 とった措置
	①	②	③	④			
第1項 1号	*	*	*	*	事業所の境界線明示及び警戒標の掲示		
2号	*	*	*	*	設備距離第1種 m 第2種 m以上		
3号	*				製造設備外面から火気取扱施設へ8 m以上		
6号	*				ガス名朱書き等可燃性貯槽であることが識別		
19号	*	*	*	*	圧力計及び安全装置は正常に作動するか		
20号	*	*	*		安全弁放出管開口部の位置はよいか		

24号	*	*	*		貯槽直近バルブは受入払出時以外は閉鎖		
25号	*	*	*		緊急遮断弁の作動		
31号	*	*			ガス検知警報器の作動		
33号		*			毒性ガスの危険標識の掲示		
37号		*			特殊ガス、塩素等の吸収剤、保護具の設置		
38号	*				貯蔵設備のアース接続、接地、断線の確認		
39号	*		*		貯蔵設備の防消火設備の備付け		
40号	*	*	*	*	緊急通報設備の備付け		
41号	*	*	*	*	バルブ開閉方向封印、配管流体方向等表示		
第18条 第1項	*	*	*		貯槽の周囲2m以内の火気、発火物、引火物		

3 共通

一般則 第95条 第2項	*	*	*	*	高压ガス授受記録簿 記載日から2年 保存 設備異常記録簿 記載日から10年保 存		
法27条	*	*	*	*	従業者の保安教育 年 月 日実 施		
	*	*	*	*	前回自主検査 年 月 日実 施		